

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства  
КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР
2. Назва об'єкта фізичного оточення АЗПСМ с. Нижня Сироватка
3. Адреса розташування:  
тип населеного пункту (місто/селище/село)  
назва населеного пункту: Нижня Сироватка  
назва вулиці : Сумська  
номер будинку: 125
4. Кількість поверхів 1
5. Форма власності державна/комунальна/приватна
6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) likarnya\_nssr@ukr.net
7. Посилання на фото- та відеоматеріали  
<https://photos.google.com/album/AF1QipPyOvq69nsP2hfxKWu64BoNf4DKos5DAMzoCtzl>
8. Дата проведення оцінки 04.12.2025

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

1. Шляхи руху до будівлі +

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

+

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків

+

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожнім и знаками та горизонта льною розміткою із міжнарод ним символом доступності</p> <p>3) поряд із входом облаштована велопарковка</p> <p>4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності</p>	<p>висока</p> <p>+</p>		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

)  
становить  
не менше  
ніж 0,9  
метра у  
просвіті

5) ширина висока +  
пішохідних  
доріжок із  
зустрічним  
рухом  
становить  
не менше  
ніж  
1,8 метра

б) висока +  
покриття  
пішохідних  
доріжок,  
тротуарів і  
пандусів  
рівне (без  
вибоїн, без  
застосування  
як  
верхнього  
шару  
покриття  
насипних  
або  
крупноструктурних  
матеріалів,  
що

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
перешкод жають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)			
7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)	висока	+	
8) у темну пору доби наявне вуличне штучне			Розклад роботи закладу не припадає на темну пору доби

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
освітлення шляхів руху 9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо	висока	+	
10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній	висока	+	<a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по</p>			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)</p> <p>11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж</p>	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			
12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга	висока		
13) у разі коли основний вхід є бар'єрні			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

м, до  
доступног  
о входу  
спрямову  
ють  
показчик  
и із  
міжнарод  
ним  
символом  
доступнос  
ті

2. Вхідна  
група  
будівлі  
або  
споруди:

1) наявна  
зовнішня  
тактильна  
табличка,  
що  
містить  
основну  
інформаці  
ю про  
будівлю  
або  
споруду,  
найменуван  
ня,  
години  
роботи,  
розміщен  
а  
праворуч

Планується встановлення під час проведення ремонту

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи</p> <p>2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо</p>	<p>висока</p> <p>висока</p>	<p>+</p>	
<p>3) уклон пандуса становить</p>	<p>висока</p>		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7</p>			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>і</p> <p>0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгори, так і вниз)</p> <p>4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)</p> <p>5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна</p>	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
тактильна смуга			
б) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних ступок у положенні "відчинено"		+	
7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування		+	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра			
8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока		<a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a>
9) відсутні пороги, а наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонта	висока		<a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>льними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус</p> <p>10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

11)

глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

12)

майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

13)

відсутні перешкоди (решітка

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході

14) прохід висока без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</p> <p>1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо</p>	висока	+	<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгори, так і внизу)</p> <p>3) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)</p> <p>4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташов</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

ана  
попереджувальна тактильна смуга

5)  
забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра

б) ширина висока дверних отворів становить не менше ніж

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>0,9 метра у просвіті</p> <p>7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>
<p>8) наявний візуальні</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>й контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором</p> <p>9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформації</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>йні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних</p>			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
стандартів			
10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхню підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)	висока	+	
11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштов	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

ано  
 універсал  
 ьну  
 кабіну, де  
 забезпече  
 но  
 вільний  
 простір  
 для  
 маневрув  
 ання  
 крісла  
 колісного  
 завдовжк  
 и та  
 завширшк  
 и не  
 менше  
 ніж  
 1,5 метра  
 12)  
 окремі  
 санітарно  
 -гігієнічні  
 приміщен  
 ня (із  
 окремим  
 входом)  
 обладнані  
 аварійно  
 ю  
 (тривожн  
 ою)  
 сигналіза  
 цією із  
 урахуван  
 ням осіб з

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8—1,1 метра від підлоги</p> <p>13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення</p> <p>, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом,</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>що продубльовано шрифтом Брайля</p> <p>14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>
<p>15) місце розташування пандуса (за наявності)</p> <p>позначено міжнародним символом доступності</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>
<p>16) на вході/вих</p>	висока	+	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>оді встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги</p> <p>17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом</p>			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга</p> <p>18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню</p>	висока	+	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів	висока	+	
20) у приміщенні, де надаютьс		+	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>я послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхню підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)</p> <p>21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>метра — за умови зустрічного руху</p> <p>22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра</p> <p>23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибш</p>	висока		<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p> <p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>ки не менше 0,48 метра</p> <p>24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>
<p>25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для</p>	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху</p> <p>4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):</p> <p>1) усі сходи в межах одного маршу однакові</p>			<p><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ">https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR71eqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ</a></p>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

2) паралельно до сходів,

<https://photos.google.com/album/AF1QipOXzQR7leqgyFVcMPmqv0rZxhcGU3uCyCmrGEEJ>

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга</p> <p>3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступні ми для користування осіб з</p>			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
<p>інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів</p> <p>4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра</p> <p>5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги</p>		Ліфт відсутній	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

6) процес відкриття/ закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність *	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	---------------	---------------------------	----------------------------

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху

10) у разі відсутності ліфта забезпече

висока

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

но  
можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі

Висновок\*\*\*: \_\_\_\_\_

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих

	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Жінки		1		1
Чоловіки				
Усього	0	1	0	1

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів

Жінки	4
Чоловіки	0
Усього	4

Директор

Володимир БОЙЧИН